


Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

март 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка Суворовым С.С.,
техником Еремеевой М.Н. в том, что

По адресу:

Ул. Победы, д. № 9

20.03.2011г. — отсутствовало горячее водоснабжение в доме.

Причина — авария на т/трассе.

Котельная ОАО «Угличречпорт»

производила отключение горячего водоснабжения



- 362 час. (согласно графику).

По адресу:

Солнечный, д. № 26

горячая вода в квартиры поступала, но не соответствовала температурным параметрам, на момент проверок температура воды была : 24гр.С, что не соответствует норме (**применительно для всех — оплачиваемых по тарифу и по счетчикам**).

Подписи:

 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.