

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Жилсервис»
Курешов А.В.
« » 2011г.

декабрь 2011г.

АКТ

**проверки температурного режима
в квартирах жилых домов, обслуживаемых
ООО «Жилсервис»**

Комиссия в составе:

мастера сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворова С.С.,
техника ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н.
провела замеры температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях,
согласно заявкам от квартиросъемщиков.

Комиссия установила:

Адрес	Температура воздуха (в град. С)
-------	---------------------------------

Октябрь, ноябрь, декабрь

Ул. Опарина, д. № 13-а

Кв. № 1 (на пл. 8,0 м ²)	+15
на пл. 31,20 м ²	+16

Ул. 9 Января, д. № 55

Кв. № 9 (ком. пл. 19,9 м ² – угл.)	+13
на пл. 18,1 м ²	-16

Декабрь

Пионерский переулок, № 5

Кв. № 8 (ком. пл. 8,2 м ² - угл.)	+16
на пл. 28,7 м ²	-17

Ул. Февральская, д. № 20

Кв. № 8	- 15
---------	------

Ул. Ростовская, д. № 5/7

Кв. № 1 (комн. пл. 10,6 м ² – угл.)	+14
на пл. 41,7 м ²	- 16

Ул. 9 Января, д. № 28-а

Кв. № 35 (комн. пл. 7,6м2 - угл.) +16
на пл. 34,5м2 +17

Кв. № 36 (комн. пл. 18,4м2 - угл.) +16
на пл. 11,6м2 +17

Спасская, д. № 5

Кв. № 34 (комн. пл. 10,5м2 - угл.) +16
на пл. 29,7м2 +17

Ул. Ростовская, д. № 16

Кв. № 1 (комн. пл. 22,0м2 - угл.) +15
на пл. 25,8м2 +16

Кв. № 2 (комн. пл. 12,1м2 - угл.) +15
на пл. 21,8м2 +16

Кв. № 4 (комн. пл. 10,4м2 - угл.) +15
на пл. 12,2м2 +16

Кв. № 6 (комн. пл. 7,2м2 - угл.) +16
на пл. 41,7м2 +17

Ул. 9 Января, д. № 34-а

Кв. № 17 +16

Ул. 9 Января, д. № 19-а

Кв. № 14 (комн. пл. 20,1м2 - угл.) +15
на пл. 39,4м2 +16

Ул. Нариманова, д. № 85-б

Кв. № 41 (на пл. 21,6м2 - угл.) +16
на пл. 50,4м2 +17

Ул. Ленина, д. № 10

Кв. № 4 (в 2-х комн. пл. 29,6м2 - угл.)	+16
на пл. 15,0м2	+17

Ул. Заводская, д. № 4/67

Кв. № 7 (ком. Лазинской)	+13
--------------------------	-----

М-н Цветочный, д. № 1

Кв. № 4	+16
Кв. № 5	+16
Кв. № 6	+16
Кв. № 15 (на пл. 15,7м2 - угл.)	+16
на пл. 31,4м2	+17

Ул. 9 Января, д. № 51

Кв. № 9 (комн. пл. 19,0м2 - угл.)	+14
на пл. 16,4м2	+15

Кв. № 10	+15
----------	-----



Ул. 9 Января, д. № 53-а

Кв. № 3	+16
---------	-----

Ул. 9 Января, д. № 57

Кв. № 8 (комн. пл. 15,9м2 - угл.)	+15
на пл. 29,9м2	+16

Подписи:

 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресам:

Ул. Опарина, д. № 8, 8-а, 13-а

отсутствовало отопление – 23.12.2011г. с 10час.00мин. до 15час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ростовская, д. № 5/7

Отсутствовало отопление – 9.12.2011г. – с 9час.00мин. до 16час.00мин.

Причина – производились работы по подключению дома к котельной 9 Января (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33

Отсутствовало отопление в кухне на пл. 5,2 м² - с 01.12.2011г. по 11.12.2011г. (вкл.)

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 47

Отсутствовало отопление в комнате на пл. 10,8 м² - с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, кв. № 14, № 16

с 01.12.2011г. по 05.12.2011г. (вкл.) - отсутствовало отопление в комнатах - в кв. № 14 - 24,1 м²
в кв. № 16 - 24,4 м²

Причина - после ремонтных работ произведенных на т трассе ЯГК.

По адресу:

Ул. Спасская, д. № 2 – отсутствовало отопление - с 23час.00мин. 28.12.2011г. до 11час.00мин. 29.12.2011г.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресам:

Ул. Спасская, д. № 5

Ул. Ленина, д. № 2, 10, 12

Отсутствовало отопление – 27.12. 2011г. - с 10час.30мин. до 15час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 10, 12

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 10час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе - замена задвижки (ЯГК).

По адресу:

Ленинское ш., д. № 4, № 8 – отсутствовало отопление - 08.12.2011г. - с 10час.00мин до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67

Ул. 1-ая Боровая, д. № 4-а

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 11час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Гражданская, д. № 1

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 9час.00мин. до 19час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

Подписи:




Солодов С.А.



Суворов С.С.



Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«»
2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.П. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресам:

Ул. Опарина, д. № 8, 8-а, 13-а

отсутствовало отопление – 23.12.2011г. с 10час.00мин. до 15час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т.трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ростовская, д. № 5/7

Отсутствовало отопление – 9.12.2011г. – с 9час.00мин. до 16час.00мин.

Причина – производились работы по подключению дома к котельной 9 Января (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33

Отсутствовало отопление в кухне на пл. 5,2 м² - с 01.12.2011г. по 11.12.2011г. (вкл.)

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 47

Отсутствовало отопление в комнате на пл. 10,8 м² - с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, кв. № 14, № 16

с 01.12.2011г. по 05.12.2011г. (вкл.) - отсутствовало отопление в комнатах – в кв. № 14 - 24,1 м²
в кв. № 16 - 24,4 м²

Причина - после ремонтных работ произведенных на т.трассе ЯГК

По адресу:

Ул. Спасская, д. № 2 – отсутствовало отопление - с 23час.00мин. 28.12.2011г. до 11час.00мин. 29.12.2011г.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресам:

Ул. Спасская, д. № 5

Ул. Ленина, д. № 2, 10, 12

Отсутствовало отопление 27.12. 2011г. - с 10час.30мин. до 15час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 10, 12

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 10час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе - замена задвижки (ЯГК)

По адресу:

Ленинское ш., д. № 4, № 8 – отсутствовало отопление - 08.12.2011г. - с 10час.00мин до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67

Ул. 1-ая Боровая, д. № 4-а

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 11час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Гражданская, д. № 1

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 9час.00мин. до 19час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

Подписи:




Солодов С.А.



Суворов С.С.



Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

По адресам:

Ул. Ленинское ш., д. № 4 , № 8

отсутствовало горячее водоснабжение

- с 12час.00мин. 07.12.2011г. до 9час.00мин.09.12.2011г.


Причина -- ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).


По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в декабре 2011г. – 384 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

По адресам:

Ул. Ленинское ш., д. № 4 , № 8

отсутствовало горячее водоснабжение


- с 12час.00мин. 07.12.2011г. до 9час.00мин.09.12.2011г.

Причина – ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).

По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в декабре 2011г. – 384 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
« » 2011г.

декабрь 2011г.

г. Углич

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:




По адресу:

Ул. Северная, д. № 14

отсутствовало отопление в доме— 3,4,19.11.2011г.

Причина – ремонтные работы на т трассе (МУП «Тепловые сети).

Подписи:

 Солодов С.А.
 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.